



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД”

**Установки конденсаторные типа
УКРМ56(57)
(Опросный лист для заказа)**

ТОО «УККЗ» оставляет за собой право собственности данного документа в соответствии с существующими права. Данный документ не может быть скопирован, воспроизведен или опубликован без предварительного разрешения.

Наименование организации:

Исполнитель:

Контактная информация:

Тел: _____
Сот. тел: _____
Факс: _____
Email: _____

№	Параметр	Требования заказчика	Вариант исполнения
1	Тип конденсаторной установки	УКРМ56(57)	
2	Расположение вводной ячейки (слева, справа)		
3	Наличие вводного разъединителя с заземлением (да, нет)		
4	Номинальное напряжение, кВ (6,3;10,5)		
5	Номинальная мощность, квар		
6	Номинальная частота, Гц		
7	Вид ввода (сверху, снизу)		
8	Мощность постоянной ступени (при наличии)		
9	Количество x мощность ступеней регулирования, шт/квар		
10	Наличие коммуникационного интерфейса		
11	Напряжение питания вторичных (вспомогательных) цепей, В		
12	Контрольно измерительные приборы (аналоговые, цифровые)		
13	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-63 (У1, У3, УХЛ1(контейнер))		
14	Степень защиты по ГОСТ14254-80		
15	Дополнительные требования		

Для работы автоматической конденсаторной установки необходим измерительный трансформатор тока установленный перед объектом компенсации. Для работы установок при напряжении 6/10 кВ необходим измерительный трансформатор напряжения.

При несоответствии параметров качества электроэнергии требуется дополнительное оснащение конденсаторной установки антирезонансными дросселями.